

IR.271.63.2024
Znak sprawy

Pilchowice, dnia 21.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł (Zarządzenie Nr 120.35.2023) Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego do 130 000,00 złotych, Zamawiający, wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zamierza zrealizować zadania w formule zaprojektuj i wybuduj?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zrealizować zadania p.n.: „Dokumentacja projektowa przebudowy kotłowni budynku Domu Kultury w Wilczy oraz Domu kultury w Żernicy w ramach projektu: Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada i czy będzie dostępna inwentaryzacja stanu istniejącego obiektów ogrzewanych Domów Kultury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji stanu istniejącego obiektów ogrzewanych. Inwentaryzacja będzie po stronie Wykonawcy.

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego wskazanych obiektów oraz stanu faktycznego instalacji wodnych i ciepłych w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla całości przedsięwzięcia, a także wykona wszelkie konieczne opracowania lub ekspertyzy (jeśli będą wymagane).

Pytanie 3:

Jest podane zapotrzebowanie mocy ale jest też konieczności go zweryfikować?

Odpowiedź:

Dla instalacji Pompa ciepła typu powietrze-woda c.o. /ul. ul. Szafranka 9, 44-144 Żernica – Dom Kultury w Żernicy/, Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy łącznej minimum 47,791 kW (moc zgodnie z parametrem A-7 W55) określonej na podstawie OZC w budynku Dom Kultury w Żernicy (filia GOK Pilchowice). Wymagane jest zastosowanie dwóch pomp w układzie kaskadowym o równych lub zbliżonych mocach.

Dla instalacji kotła na biomasę /ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza – Dom Kultury w Wilczy/, Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji o łącznej mocy minimum 57,98 kW, (0,05798 MWe).

■ **URZĄD GMINY PILCHOWICE** ■

■ 44-145 Pilchowice
ul. Dąmrota 6

■ NIP 6311021651
REGON 000687853

■ tel. 32-235-65-21
fax 32-235-69-38

■ www.pilchowice.pl
ug@pilchowice.pl

Pytanie 4:

Czy w przypadku pomp ciepłych powietrznych zakładać tylko zasilanie en. elektryczną, czy też można zakładać rozwiązanie z zasilaniem gazem ziemnym (pompy ciepłe powietrzne gazowe)?. Jeżeli tak to czy jest w obrębie Domu Kultury czynna sieć gazowa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozwiązania zasilania gazem ziemnym pomp ciepłych, jedynie pompy ciepłe zasilane energią elektryczną.

W obrębie Domu Kultury w Żernicy jest instalacja gazociągu Dn 110 mm.

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert tj. zmianie ulega Rozdział 9 i 10 Zapytania ofertowego:

9. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.
2. Wraz z ofertą należy złożyć lub przesłać elektronicznie:
 - 1) Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (mail) należy przesłać podpisany dokument w formie skanu w PDF.
3. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, inne niż oświadczenia, o których mowa w dziale 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (mail) należy przesłać podpisany dokument w formie skanu w PDF.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.
9. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać elektronicznie (dokumenty w formie skanów w PDF.). Kopertę należy opatrzyć opisem:

**„Dokumentacja projektowa przebudowy kotłowni budynku Domu Kultury w Wilczy oraz
Domu kultury w Żernicy w ramach projektu: „Montaż instalacji OZE
na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”.**

Nie otwierać przed 27.11.2024 r., godz. 12.00”.

10. Miejsce oraz termin składania/przesłania ofert

1. Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia **27.11.2024 r.** do godz. 12.00. Miejsce składania/przekazania: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty składane elektronicznie e-mailem (dokumenty w formie skanów) należy przesłać na **adres e-mailowy: ug@pilchowice.pl**
2. Zwrot ofert złożonych po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

Z poważaniem
Z upoważnienia Wójta
Aleksandra Skwara
Zastępca Wójta