

Znak sprawy

IR.271.3.2026

Pilchowice, dnia 26.01.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w Nieborowicach przy ul. Dworcowej**”

WYJAŚNIENIA NR 1

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego do 170 000,00 złotych, Zamawiający, działając na podstawie zapisów pkt 14 ust. 1 treści zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie 1: W projekcie wykonawczym istnieje informacja o zastosowaniu słupów 7-metrowych, natomiast w zestawieniu materiałów widnieje zapis o zastosowaniu słupów 5-metrowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy o wysokości 7m.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych stożkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę słupów okrągłych stożkowych.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga zabudowy wysięgników na słupach? Jeżeli tak, to o jakich długościach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się zabudowy wysięgników na słupach.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania.

Z up. WÓJTA
Arkadiusz Gawłowski
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
- podpisano elektronicznie -