

Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „**Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów, polegający na przemurowaniu powyżej linii dachu, na budynku gminnym w Pilchowicach przy ul. Rynek 13**”

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych informacji przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie: W SIWZ w pkt 3 - opisie przedmiotu zamówienia zapisano

- wymianę opierzeń dachowych z istniejących na nowe z blachy tytano-cynkowej,
- wymianę rynien i rur spustowych z istniejących na nowe z blachy tytano-cynkowej, w przedmiarze robót w/w roboty są z blachy ocynkowanej jaką przyjąć blachę.

Odpowiedź na pytanie

W wyniku nieścisłości powstałych między SIWZ a przedmiarem informuję, że do oferty należy przyjąć wielkości i wartości z przedmiaru czyli blacha ocynkowana powlekana.

Pytanie: W SIWZ w pkt 3 - opisie przedmiotu zamówienia zapisano

- przemurowanie kominów od połączenia dachu, wykonanie czap kominowych w przedmiarze robót brak jest przemurowania kominów, jaką ilość przyjąć i z jakiej cegły.

Odpowiedź na pytanie

Cegła klinkierowa, w stanie istniejącym występują dwa kominy o wymiarach 2,1x0,5 i 2,3x0,38 [m].

Pytanie: W SIWZ w pkt 3 - opisie przedmiotu zamówienia zapisano

- montaż instalacji odgromowej w przedmiarze robót nie ujęto demontażu i montażu instalacji odgromowej, czy ją należy ująć i w jakiej ilości

Odpowiedź na pytanie

Należy przyjąć instalację odgromową – 60mb, uwzględnić demontaż istniejącej.

Pytanie: W przedmiarze robót w poz. 5 – pokrycie dachów dachówką ceramiczną w nakładzie przyjęto nakład 15,68 szt/m² jest to nakład dachówki zakładkowej wobec powyższego pokrycie dachu będzie dachówką ceramiczną zakładkową czy dachówką ceramiczną karpiówką, jaką dachówkę przyjąć i w jakim nakładzie


Odpowiedź na pytanie

Należy przyjąć pokrycie dachu dachówką karpiówką, kładzioną podwójnie na łuskę - DK 36,5x15,3 w ilości 47,18 szt/m²


Pytanie: Do oferty jaki należy złożyć kosztorys uproszczony czy szczegółowy

Odpowiedź na pytanie

Do oferty należy złożyć kosztorys szczegółowy.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Marek Zawadzki

INSPEKTOR


Gabriela Kaleta