

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6  
woj. śląskie  
Znak Sprawy: PGO.271.10.2012

Pilchowice, dnia 30.04.2012r.

### Odpowiedź na pytanie


dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „**Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów, polegający na przemurowaniu powyżej linii dachu, na budynku gminnym w Pilchowicach przy ul. Rynek 13**”

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tej informacji przy opracowywaniu oferty przetargowej.

**Pytanie: Czy dachówka karpiówka ma być angobowana tak jak w opisie technicznym, czy też w kolorze naturalnym czerwonym**

### **Odpowiedź na pytanie**

Dachówka ma być angobowana - tak jak w opisie technicznym.

KIEROWNIK  
Referatu Planowania Przestrzennego,  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
  
Marek Zawadzki

ch