

Pilchowice dnia 20.08.2012 r.

Znak sprawy: IRG.271.23.2012

Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „**Budowa – modernizacja drogi transportu rolnego w Wilczy wraz z odwodnieniem na działkach nr 90/30, 115/33**”

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. Mam kilka pytań dotyczących przedmiaru robót dla w/w przetargu. Chodzi dokładnie o ścianki czołowe. W przedmiarze nie ma żadnej informacji na temat klasy betonu nowych ścianek, jak również ich zbrojenia. Czy ma tam być zbrojenie, jeśli tak to jakie.
Jednocześnie proszę o informację, czy w kosztorysie ma być również uwzględniona pozycja na montaż rur przepustów. Ponieważ w przedmiarze nie ma takiej pozycji, a jest tylko ta dotycząca rozebrania istniejących przepustów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Ścianki czołowe należy wykonać betonowe (bez zbrojenia) z betonu B 25.

Zmieniono pozycje w elemencie nr 4 przedmiaru – Remont, przebudowa przepustów, umocnienie rowów.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi zmianami zostaje zmieniony przedmiar robót uwzględniający dokonane zmiany.

Ponad to przedłużono termin składania ofert do dnia 24.08.2012 roku do godziny 10:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Wójta
Karina Szoltysik
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego