



UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-S.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 230V.
- ZASILANIE LAMPY I STEROWANIE Z ISTN. UKŁADU OŚWIETL. TERENU

LEGENDA LAMP :



- lampa "Parkowa" ES-System z źródłem HST 70W (kod 3118000)
typ OCP-70-KD-PC/II ; IP 54 ;na słupie stalowym czarnym o wys. 5m

	Projektant	Wykonał	a r c h i t e k t u r a
Data	sierpień 2012 r.	sierpień 2012 r.	
Nr uprawnień	172/91		
Podpis			
Nazwisko	Grzegorz Michalski	Grzegorz Michalski	
Faza PBW	Inwestor: Gmina Piłchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Piłchowice Temat: Projekt awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Piłchowicach, ul.Damrota 6, 44-145 Piłchowice		Zastępuje rysunek
Skala	Część: Elektryczna Nazwa rys.: SCHEMAT STRUKTURALNY OŚWIETLENIA TERENU		Numer rysunku 4/2012/E-03