



Nr.obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nazwa obwodu	Zasilanie Tablicy rozdzielczej	Obwód oświetlenia wejścia, holu, pomieszczenia gospodarczego II, magazynu, szatni I i pokoju sędziowskiego	Obwód oświetlenia pomieszczenia szatni II i Biura Zarządu	Obwód oświetlenia Łazienki II i WC I-II oraz pomieszczenia gospodarczego I	Obwód gniazd ogólnego przeznaczenia magazynu, szatni I i pokoju sędziowskiego	Obwód gniazd ogólnego przeznaczenia, szatni II biura zarządu i holu	Obwód gniazd wtyczkowych bojlera I	Obwód gniazd wtyczkowych bojlera II	Obwód gniazd wtyczkowych bojlera III	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników nr 1, 2,	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników nr 3,4	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników Nr 5,6,7	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników nr 8,9,12	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników nr 13 i 14	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników Nr 10,11,17,18,	Obwód gniazd wtyczkowych do grzejników nr 15,16,	Obwód oświetlenia zewnętrznego budynku	rezerwa	rezerwa
Moc kW	37,1	0,4	0,6	0,5	2	2	2	2	2	2,8	4	4,6	4,6	4	3,8	2,2	0,1		

! OCHRONA DODATKOWA PRZED PORAZENIEM
 SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZNIŁO USZKODZONEGO OBWODU LUB URZĄDZENIA

Nr projektu:	Branża: ELEKTRYCZNA	Data: Podpis	SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ 0,4/0,23 kV
Sprawdził: inż. Jan Chromik	Upr.nr SLK00417/POOE/04	11/2009	
Projektant: Mariusz Nowotny	Upr.nr 650/02	11/2009	
41-800 Zabrze ul. Wolności 319/4			
Skala:		Nr rys:	