

Pilchowice dnia 23.05.2013r.

Znak sprawy: IRG.271.11.2013

## Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem **Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy**.

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Proszę o wyjaśnienie zapisu treści SIWZ punkt 3a: „docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,036 W/mK”. Jest to styropian stosowany głównie do dociepleń podłóg, dachów, posadzek.

Natomiast w projekcie zawarto opis: Płyta styropianowa Austrotherm EPS 038 gr.12cm. Jest to płyta stosowana również głównie do ocieplania dachów i podłóg.

Jaki styropian należy przyjąć do wyceny?

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy zastosować płytę styropianową zgodną z projektem lub równoważną spełniającą wymóg przewodzenia ciepła. Na rynku bez problemu można znaleźć styropiany elewacyjne o współczynniku 0,032 W/mK

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

Karinta Szoltysik