

Pilchowice dnia 29.05.2013r.

Znak sprawy: IRG.271.14.2013

Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną.**

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. Prosimy o określenie, czy pozycje 81 i 85 przedmiaru (dotyczące wykładziny PCV) się zdublowały, czy dotyczą różnych pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pozycje 81 i 85 są zdublowane. Proszę przyjąć poz. 85.

2. Prosimy o jednoznaczne podanie ilości drzwi wewnętrznych na piętrze, ilości wymiarów drzwi wewnętrznych na parterze, ilości i wymiarów drzwi wewnętrznych na piętrze oraz ilości drzwi poż na piętrze. W załączaniu opisano jedynie drzwi parteru, nie ujęto drzwi na piętrze.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawiono w załączniku.

Zamawiający prosi o wykreślenie z przedmiaru również pozycji 74.

W związku z dużą ilością zapytań Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na 05.06.2013r. godzina złożenia i otwarcia pozostaje bez zmian.


Jednocześnie zmianie ulega pkt. 14 ppkt 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta w postępowaniu pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną.

Nie otwierać przed 05.06.2013 r. godz. 9:15”

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Karina Szoltysik

**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ dla przebudowy
świetlicy wiejskiej w Wilczy**

PARTER

Zgodnie z przedłożonym wykazem stolarki drzwiowej.

PIĘTRO

I.p.	Nazwa drzwi	Wym. (szer./wys.)	uwagi
1	DRZWI ŁAZIENKOWE 4 szt.	90 X 200 L	Wyposażone w kratki nawiewne i samozamykacz
2.	DRZWI ŁAZIENKOWE 4 szt.	90 X 200 P	Wyposażone w kratki nawiewne i samozamykacz
3.	DRZWI WAHADŁOWE szt.2	180 X 200 L	PRZESZKLEONE W CAŁOŚCI (szyba bezp.)
4.	DRZWI STD. 6 szt.	90 X 200 L	PRZESZKLEONE W CAŁOŚCI (szyba bezp.)
5.	DRZWI NA KORYTARZ - 2 szt.	120 X 200 L	EI - 30 Wyposażone w zamek antypamiczny i samozamykacz
6.	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ	120 X 200 P	EI - 30 Wyposażone w zamek antypamiczny i samozamykacz
7.	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ Z NAŚWIETLEM BOCZNYM (92x200)	90 X 200 P	EI - 30 Wyposażone w zamek antypamiczny i samozamykacz

Uwaga:

UZUPEŁNIENIE STANOWI RYSUNEK RZUTU PIĘTRA

KOLOR RAM I ODRZWI I SKRZYDEŁ - DĄB RUSTIKAL LUB DĄB SZARY.