



OZNACZENIA	
	wieńce
	projektowane belki B1 i B2
zasady osadzenia belek stropowych w istniejących wieńcach: należy wykonać bruzdy gł. 12,5 cm na poduszce betonowej z betonu C16/20 gr. min. 6 cm	
Zestawienie belek stropowych dla stropu Porotherm 23/62,5	
L=632- 31 szt. L=640 - 16 szt. L=646 - 22 szt. L=652 - 6 szt.	
Uwaga: belki układać zgodnie z technologią i zasadami wykonywania stropów opracowaną przez producenta, firmę Porotherm	

"LEOWENT" Janusz Findysz			
INWESTOR:	Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice		
TEMAT:	Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Wilczy - II Etap Wilcza ul. K.Miarki 123		
RYSUNEK:	Rzut parteru - projektowane stropy	Skala:	Data : 09.2012r
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Szwarz nr ewid. 541/01 mgr inż. Wojciech Szwarz, nr ewid. 722/88	1:100	Nr rysunku : 3