



**N2W2**  
 Centrala nawiewno-wywiewna  
 typ MCKT011520R  
 Vn=1750m<sup>3</sup>/h Vu=1750m<sup>3</sup>/h  
 Qn=5,9 kW /woda 80/60°C/  
 N=2x0,75 kW / 400V  
 wym.LxWxH=1950\*1322\*355  
 G= 189kg

**N1W1**  
 Centrala nawiewno-wywiewna  
 typ MCKT011520R  
 Vn=1750m<sup>3</sup>/h Vu=1750m<sup>3</sup>/h  
 Qn=5,9 kW /woda 80/60°C/  
 N=2x0,75 kW / 400V  
 wym.LxWxH=1950\*1322\*355  
 G= 189kg

Vn=3500m<sup>3</sup>/h  
 Vw=3500m<sup>3</sup>/h

533,09m<sup>2</sup> parkiet  
 sala gimnastyczna

H=3,34  
 55,02m<sup>2</sup> parkiet

		<b>ABM</b> WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S.C. 44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a	
Zleceniodawca: Gmina Płochowice ul. Damiota 6 44-145 Płochowice			
Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIŁKI 37 ETAP II - MODERNIZACJA			
Adres obiektu: ul. Leopolda Miłki 37, Zernica 44-144 nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20			
Przedmiot rys.: Instalacja wentylacji-Rzut I piętra segm."L i K"			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża: SANITARNIA			
Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW	IV.B	v.1	3
Data: styczeń 2013		1:50	
Projektant:		Imię: Nazwisko:	
		mgr inż. Janusz Piechowicz	
		Specjaln.: Nr upr. bud.:	
		Sanit. 444/02	
Podpis:			
Opracowanie:		Imię: Nazwisko:	
		mgr inż. Grzegorz Kubanek	
		mgr inż. Marian Blacha	
Sprawdzający:		Imię: Nazwisko:	
		mgr inż. Wojciech Ciepliński	
		Specjaln.: Nr upr. bud.:	
		Sanit. 450/02	
Podpis:			
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków			