





















**LEGENDA:**

-  - tablica rozdzielcza 400/230V, 50Hz
-  - główna trasy kablowe
-  - wypust oświetleniowy - zastosować lampę świetlówkową
-  - wg oznaczeń z zestawienia materiałów
-  - oświetlenie górne - żyrandol
-  - oświetlenie górne sceny - reflektor (np. LED-RGB)
-  - oświetlenie boczne - ledowe w listwie noszącej (na wysokości 3 m)
-  - oświetlenie górne - punktowe
-  - wypust oświetleniowy - zastosować lampę zewnętrzną IP54 z modulem AW 2h
-  - wypust oświetleniowy - zastosować lampę byrozguszczalną IP44
-  - wypust oświetleniowy - zastosować lampę zewnętrzną na elewacji IP54
-  - oświetlenie boczne - kinkiet (na wysokości 1,8 m)
-  - wypust oświetleniowy - oprawa w suficie
-  - gniazdo wyciskowe jednofazowe hermetyczne IP44
-  - gniazdo wyciskowe podwójne 230V, 50 Hz ogólnego przeznaczenia
-  - gniazdo wyciskowe 3x16A, 400V, 50 Hz z wyłącznikiem i z blokadą mechan. IP67
-  - oprawa z modulem awaryjnym 2h - piktogram
-  - łącznik oświetlenia jednobiegunowy, 250V, 50Hz
-  - łącznik oświetlenia dwubiegunowy, 250V, 50Hz
-  - łącznik oświetlenia schodowy, 250V, 50Hz

<p><b>a.s.studio</b> Adam Swarc ul. Ligęzy 12/7 41-902 Bytom tel. +48509828409, mail: assstudio@kol.pl</p>		<p><b>PROJEKT WYMIAWY INSTALACJELEKTRYCZNEJ W DOMU KULTURY W ŻERZYCY</b></p>	
<p><b>INWESTOR:</b> Gmina Pibonów, ul. Dąbrowska 6, Pibonów</p>		<p><b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> RZUT PIERVA - INSTALACJA OŚWIETLENIOVA</p>	
<p><b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. arch. Adam Swarc nr ewid. 541.01</p>		<p><b>Data opracowania:</b> grudzień 2012.</p>	
<p><b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE</b></p>		<p><b>E2</b></p>	
<p><b>1:50</b></p>		<p><b>1:50</b></p>	