


wprowadzić bednarkę
Fażn 30x4
do Skrzynki przyłączeniowej
etap 1
etap 2

etap 1

- LEGENDA**
- - DRUT STALOWY OCYNKOWANY FI 8mm
 - - BEDNARKA 30x4, OCYNKOWANA
 - - ZŁĄCZE KONTROLNE
 - ⊙ - ZWÓD PIONOWY
 - - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

- Uwagi:**
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP.
 2. Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji powinny znajdować się w przeszerzeni ochronnej układu zwodów.
 3. Ostateczne określenie wysokości iglic odgromowych na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej.
 4. Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane stosując odpowiednie zaciski.
 6. Wszystkie drabiny, ścieżki, podesty techniczne połączyć z siatką zwodów poziomych.
 7. Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość galwaniczną.
 8. Przewody odprowadzające prowadzić w elewacji pod warstwą ocieplającą w rurkach PVC.
 9. Na dachu zamontować słupki asekuracyjne wg wymogów inwestora.

 a.s.studio Adam Szwarc ul. Ligęzy 12/7, 41-902 Bytom		Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY KLUBU DZIECIĘCEGO Lokalizacja: ul. Szafranka, dz. nr 812/8, Żemnica Inwestor: Gmina Plichowice, 44-145 Plichowice, ul. Darnota 6 Tytuł rysunku: Plan instalacji uzemiającej i odgromowej Projektant: Paweł Paják nr ewid. 167/99 Sprawdzający: Tomasz Bartuchowski nr ewid. SLK/1524/PWOK/06	rys. nr E-06 skala:
--	--	---	---------------------------