

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzor Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525,526,527
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520,521,522

Epidemiologia - 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505,506

Znak: NS/HK-4561-12/D-159/17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
„Nieborowice” za I półrocze 2017r.

URZĄD GMINY
w Pilchowicach ✓
04.08.2017
Wydano
L.dz. 7904 zat. —

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Główna 52, Nieborowice w I półroczu 2017r. z wodociągu „Nieborowice”, zaopatrującego w wodę do spożycia Gminę Pilchowice za wyjątkiem Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach i ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Nieborowice”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Nieborowice – w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 3 próbki wody do badań fizykochemicznych
- z punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej
 - 7 próbek wody do badań mikrobiologicznych
 - 9 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomoność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice

Do wiadomości:

2. Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice

Kopia:

3. NS/HK a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4



lek. med. Zbigniew Bożek