

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

PGO.635.10.2013

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23;
032 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

[http:// pssegliwice.pis.gov.pl](http://pssegliwice.pis.gov.pl)
psse.gliwice@pis.gov.pl


Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64
Tel. 032 271 -21-35, 032 271-07-17,
Fax. 032 278-46-71

Tel. 032 33-80-500 Nadzór zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena komunalna – 525,526527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywienia i p.u. – 520,521,522

Epidemiologia – 510,511
Higiena dzieci i młodzieży - 516
Higiena pracy - 518

Oświata zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia publiczne - 507
Księgowość/Kasa – 505,506

Znak: NS/HK- 4560-P- 4U(3)Z13
Dotyczy protokołów poboru próbek wody:
926/NS/HK/2013, 927/NS/HK/2013



Gliwice, dnia 25.09.2013r

**Pilchowickie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3
44-145 Pilchowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, że w związku z przekroczeniem zawartości manganu w próbkach wody pobranych w ramach monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej upoważniony przedstawiciel w dniu 23.09.2013r. pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody z punktów monitoringowych usytuowanych na terenie gminy Pilchowice.

Analiza wyników próbek wody wykazała w dalszym ciągu utrzymujące się przekroczenia parametru fizykochemicznego określonego w załączniku nr 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.), w następujących obiektach:

– Szkoła Podstawowa, ul. L. Miki 37, Żernica

1. mangan - 308 µg/l, dopuszczalna wartość – 50 µg/l

– Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 27, Wilcza

2. mangan - 315 µg/l, dopuszczalna wartość – 50 µg/l

Z uwagi na wystąpienie przekroczeń parametru fizykochemicznego w w/w punktach poboru, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach **wnosi o wzmożony nadzór nad jakością wody**. Jednocześnie oczekuje się przedstawienia informacji nt.:

a) rodzaju i ewentualnej przyczyny powstania powyższych przekroczeń

b) zasięgu ich działania

c) podjętych działaniach naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w przepisach prawa

W celu sprawdzenia czy w/w zanieczyszczenie nadal utrzymują się zostaną przeprowadzone badania kontrolne próbek wody z w/w punktów monitoringowych.

Otrzymuje:

1. Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

Do wiadomości:

2. Wójt Gminy Joanna Kołoczek-Wybierek
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Kopia:

3. NS/HK a/a

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
Hanna Nabrdaalik
mgr HANNA NABRDAALIK