

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4  
tel. 32 33-80-500;  
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530  
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>  
[psse.gliwice@pis.gov.pl](mailto:psse.gliwice@pis.gov.pl)

Oddział Laboratoryjny  
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64  
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,  
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500  
PPIS - 501  
Z-ca PPIS - 503


Nadzór Zapobiegawczy - 515  
Higiena Komunalna - 525,526,527  
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520,521,522

Epidemiologia - 510,511  
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516  
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514  
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507  
Księgowość/Kasa - 505,506

Znak: NS/HK-4561-19/D-134/18

Gliwice, dnia 31.07.2018r.



## Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Szpital Chorób Płuc” za I półrocze 2018r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 w I półroczu 2018r. z ujęcia indywidualnego „Szpital Chorób Płuc”, wykorzystywanego na potrzeby własne szpitala Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu  
„Szpital Chorób Płuc”**

## UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody z punktu monitoringowego zlokalizowanego na terenie Szpitala

- 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych
- 5 próbek wody do badań fizykochemicznych

W analizowanym okresie stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego (mangan 110  $\mu\text{g/l}$ , przy dopuszczalnej wartości 50  $\mu\text{g/l}$ ) w jednej próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z punktu monitoringowego usytuowanego na sieci wodociągowej. Przekroczenie to miało mogło być spowodowane awarią aeratora oraz zużyciem złoża w filtrach. Badanie kontrolne wykonane po przeprowadzeniu działań naprawczych nie wykazało nieprawidłowości.

Zalecana wartość parametryczna dla manganu ustalona została w celu zapewnienia akceptowalności wody dla konsumentów oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyż w sieci wodociągowej może dochodzić do wytracania się związków manganu w formie trudno rozpuszczalnych osadów o czarnej barwie. Ponadnormatywne stężenie związków manganu mimo, iż może powodować wzrost barwy i mętności wody, w stwierdzonym stężeniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Pozostałe badane parametry chemiczne, wskaźnikowe organoleptyczne i fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A., załączniku nr 1 część B., załączniku nr 1 część C. tabela 1 i tabela 2. oraz załączniku nr 1 część D. tabela 1. i tabela 2. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pilchowice  
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice

Do wiadomości:

2. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa  
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Kopia:

3. NS/HK a/a



z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach  
zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach  
*Hanna Nabdalik*  
mgr **HANNA NABDALIK**