

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525,526,527
Higiena Żywności, Żywienia i P.U. - 520,521,522

Epidemiologia - 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505,506

Znak: NS/HK-4561-19/D-31/20

Gliwice, dnia 11.02.2020 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Szpital Chorób Płuc” za II półrocze 2019 r.


Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 w II półroczu 2019 r. z ujęcia indywidualnego „Szpital Chorób Płuc”, wykorzystywanego na potrzeby własne szpitala, a także po przeprowadzonej analizie podjętych działań naprawczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu

„Szpital Chorób Płuc” poza okresem od 31.07.2019 r – 06.08.2019 r.



UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody z punktów zgodności zlokalizowanych na terenie szpitala w zakresie parametrów grupy A:

- o 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych
- o 6 próbek wody do badań fizykochemicznych

Analiza laboratoryjna próbki wody pobranej dnia 31.07.2019 r. w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego w Szpitalu w Pilchowicach wykazała obecność bakterii *Escherichia coli* – 2 jtk/100ml (wartość parametryczna – 0 jtk/ml) oraz grupy coli – 22 jtk/100ml (wartość parametryczna – 0 jtk/ml).

Obecność *E. coli* stanowi dowód niedawnego skażenia i uznawana jest za najbardziej odpowiedni wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody. Wykrycie tych drobnoustrojów powinno skłaniać do dalszych działań, w tym pobrania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia, takich jak niewłaściwe uzdatnianie wody lub nieszczelność systemu dystrybucyjnego.

Po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach, natychmiastowo wyłączono ujęcie szpitalne z eksploatacji i przełączono na zasilanie z sieci miejskiej. Pacjenci oraz personel zostali powiadomieni o braku przydatności wody do spożycia. Zapewniono zastępcze źródło wody do spożycia (butelki, dystrybutory wody). Przeprowadzono działania naprawcze polegające na czyszczeniu zbiornika wraz z chlorowaniem całej instalacji, których skuteczność potwierdziły badania kontrolne przeprowadzone dnia 06.08.2019 r.

Wszystkie próbki wody pobrane w ww. okresie spełniały pod względem wykonywanych oznaczeń wskaźnikowych organoleptycznych i fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych wymagania określone w załączniku nr 1 część C. tabela 2 oraz załączniku nr 1 część D. tabela 1. ww. rozporządzenia.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuje się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice

Do wiadomości:

2. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Kopia:

3. NS/HK a/a

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr HANNA NABRDALIK