

Pilchowice dnia 30.01.2017 r.

Znak sprawy: IZP.271.27.2017

### Odpowiedź na pytanie

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza”.

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie różnic:

W przedmiarach na przebudowę drogi ul. Stawowa odcinek 02A oraz ul. Miarki odcinek 02B W p.30 przedmiaru wyceniane mają być przepusty z rur betonowych fi 400, a w dokumentacji na przekrojach jest Rura PEHD fi 400. Jakie rury wyceniać

W p. 31 wyceniane mają być ścianki czołowe dla przepustów, a w dokumentacji na przekrojach jest wzmocnienie skarp Kostką brukową granitową na zaprawie cementowej M12. Co należy wyceniać.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

W zakresie przebudowy drogi ul. Stawowej odcinek 02A oraz ul. Miarki odcinek 02B należy wycenić przepusty z rur PEHD fi 400.

W ramach przebudowy należy wycenić wzmocnienie skarp kostką brukową granitową na zaprawie cementowej M12.

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są nieistotne przy szacowaniu oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.**

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Joanna Kruczyńska*  
Joanna Kruczyńska