

**Adres do korespondencji:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  
Klienci Indywidualni:  
tel: 32 303 0 303  
Klienci Biznesowi:  
tel: 32 303 0 101



Gliwice, dnia 12.09.2016r.

**CERTIGOS**  
**ul. Brzezińska 8a**  
**44-203 Rybnik**

TDO11/OME/G/MG/S16/058280/2016

Dotyczy: Uzgodnienia zabezpieczenia sieci nN w ramach dok. Projektowej „Projekt przebudowy ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma jak w temacie informujemy, że akceptujemy zaproponowane w projekcie zabezpieczenie istniejących kabli w postaci dwudzielnych rur osłonowych typu AROT Ø110 koloru niebieskiego dla kabli nN.

Zabezpieczenie kabli jest możliwe wyłącznie w przypadku wykonywania podbudowy powyżej strefy ochronnej kabli. W innym przypadku należy zwrócić się z osobnym wnioskiem o wydanie warunków przebudowy.

Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Gliwice ul. Myśliwska 6, 44 – 100 Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zwracamy również uwagę, iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli pozostających pod napięciem.**

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem urządzeń własności TD S.A. należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.

**Z poważaniem**  
**Pełnomocnik**  
**TAURON Dystrybucja S.A.**

  
**Maciej Gwoździk**

Kopia:

1. TDOGL/OME
2. Klient