


Gliwice, dnia 18.06.2019r.

ZDP/DZ/542-650/46/19



**Urząd Gminy Pilchowice**  
**44-145 Pilchowice ul. Damrota 6**

W nawiązaniu do pisma nr IZP.7226.15.2019 z dnia 20.05.2019 r. oraz przeprowadzonej w dniu 11.06.2019r. wizji w terenie w sprawie możliwości montażu wiat przystankowych przy drodze powiatowej nr 2931S ul. Nieborowicka w Wilczy, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach podaje warunki związane z lokalizacją wiat przystankowych:

- 1) w celu umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych teren pod wiatę przystankową należy wyrównać i utwardzić (np. kostką brukową), a przy krawędzi jezdni zabudować krawężnik drogowy.
- 2) wiaty zlokalizować tak aby zachować odległość min. 1,0 m od krawędzi jezdni w rzucie poziomym.
- 3) w przypadku wejścia na działki prywatny należy uzyskać zgodę właściciela terenu.
- 4) W przypadku:
  - a) wystąpienia odkształceń w obszarze wykonywanych prac w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, Inwestor jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.
  - b) gdy prowadzone roboty w pasie drogowym wpłyną na ruch drogowy lub spowodują ograniczenie widoczności na drodze albo spowodują konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wówczas należy sporządzić projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2017 r. poz.784 z późn. zmianami ).
- 5) Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi, osobnym wnioskiem, o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w formie umowy użyczenia.
- 6) **Wszelkie koszty związane z realizacją w/w zadania ponosi Inwestor.**

Jednocześnie informujemy ,ze w III kwartale br. tut. Zarząd Dróg przewiduje wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 293 S. W związku z powyższym krawężnik przy przystanku w kierunku Kuźni Nieborowskiej należy zabudować przed rozpoczęciem w/w prac.

W załączeniu wyciąg z dokumentacji w celu ustalenia wysokości krawężnika.

**Otrzymują:**

- 1.adresat
2. Agata Mosiądz-Kramorz – Przew. Rady Gminy Pilchowice
3. Sylwester Ciukaj – Radny Gminy Pilchowice
- 4.Paweł Karpa ZDP Gliwice – nadzór
5. a/a

Sporządził: Marcin Łaganowski - spec. w dziale zarządzania drogami

DYREKTOR  
mgr inż. Aleksandra Winiarska