



GMINA PILCHOWICE

Pilchowice, dnia 30.04.2020 r.

Znak sprawy: IZP.271.21.2020

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych oraz budowa drogi pożarowej w Gminie Pilchowice**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:


„Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz dokonaniu wizji lokalnej w terenie prosimy o zajęcie stanowiska ws. wykonania robót, które mogą okazać się niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. W naszym mniemaniu niezbędne będzie wykonanie dodatkowej warstwy asfaltowej wyrównawczej. Ponadto sugerujemy również konieczność wymiany krawężników, które już będąc w mocno zdegradowanej formie, z pewnością ulegną zniszczeniu podczas frezowania i wykonywania dalszych robót drogowych.”

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy przyjąć ułożenie dodatkowej warstwy wyrównawczej stanowiącej około 1/3 z powierzchni 2175 m² przewidzianej do remontu nawierzchni o średniej grubości warstwy 3 cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z faktem remontu istniejącej nawierzchni, nie przewiduje się wymiany istniejących krawężników.

Z poważaniem

Arkadiusz Gawłowski


Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych