

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Gliwice, 2026-02-20

Znak sprawy - NS-BW.9011.5.29.2026

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów**

DECYZJA nr NS-BW.9011.5.29.2026

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Knurów”
za II półrocze 2025 r.**

podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

rozstrzygnięcie – sentencja decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11 i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach z wodociągu „Knurów”, zaopatrującego w wodę do spożycia Knurów, Kuźnię Nieborowską (z wyłączeniem ul. Kasztanowej) oraz ul. Krywałdzką i Wiosenną w Nieborowicach

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu „Knurów” w II półroczu 2025 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w II półroczu 2025 r. prowadzono badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i B, zarówno w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, jak i w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta i dystrybutora wody.

Pobrano następującą liczbę próbek:

Strefa zaopatrzenia w wodę KWITEK (Stacja Uzdatniania Wody oraz punkt zgodności):

- 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
- 10 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Strefa zaopatrzenia w wodę Knurów GPW (zakup):

- 53 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 53 próbki wody do badań fizykochemicznych,

(w tym w ramach kontroli prowadzonej przez GPW S.A. - 12 próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych).

Analiza wyników badań wykazała, że wszystkie pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, w zakresie: parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych, parametrów chemicznych i dodatkowych chemicznych, parametrów wskaźnikowych organoleptycznych oraz

fizykochemicznych, zgodnie częścią A - tabela 1, częścią B, częścią C - tabele 1 i 2 oraz częścią D - tabele 1 i 2.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że w ocenianym okresie nie występowały zagrożenia mogące negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów korzystających z wody pochodzącej z wodociągu „Knurów”.

W jednej próbce wody pobranej w czerwcu ze studzienki zakupowej stwierdzono podwyższone stężenie chloru wolnego. Zjawisko to miało charakter krótkotrwały i nie skutkowało zgłoszeniami ze strony konsumentów ani koniecznością podejmowania działań interwencyjnych, a jego wystąpienie nie miało wpływu na ogólną ocenę jakości wody w analizowanym okresie.

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji oraz dostawca wody w przypadku wystąpienia awarii oraz prac na sieci wodociągowej skutkujących brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców (przerwy w dostawie wody, obniżone ciśnienie, zmętnienia wody) informowali o zaistniałej sytuacji. W II połowie 2025 r. wpłynęło 20 zgłoszeń.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Cegięła

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
e-Doręczenia
2. NS-BW – aa

Do wiadomości:

3. Prezydent Miasta Knurów
e-Doręczenia
4. Wójt Gminy Pilchowice
e-Doręczenia