

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS – 503 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna – 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne – 514
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

NS-HK.903.195.2024

Gliwice, dnia 27.09.2024 r.

wg. rozdzielnika

Informacja dot. jakości wody na terenie na terenie Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuję, iż w związku z otrzymanymi powiadomieniami z dn. 26.09.2024 r. oraz 27.09.2024 r. (Sprawozdanie nr L/BŚ-2/226/1/24 z dnia 27.09.2024 r. oraz L/BŚ-2/228/1*/24 z dnia 27.09.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gliwicach) w sprawie stwierdzenia obecności pojedynczych bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych do badań z punktu zgodności zlokalizowanego na terenie Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 zaopatrywanego w wodę z indywidualnego ujęcia.

Analiza wyników badań próbek wody wykazała obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wartości określonych w przepisach prawa polegające na dezynfekcji chemicznej oraz płukaniu sieci wodociągowej. Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

W załączeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach przekazuje **Komunikat nr 3/2024** z dn. 27.09.2024 r. celem informowania konsumentów. Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpowszechnia komunikat opracowany przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z danego obszaru.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr inż. Justyna Cegieta

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
2. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
3. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
5. NS-HK aa