

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice ul. Banacha 4
Tel. 32 338 05 00
Fax. 32 338 05 30, 32 231 95 23
NIP 631 10 81 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271 21 35, 32 271 07 17

NS-BW.9011.5.37.2025

Gliwice, 2025-08-01

DECYZJA

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Knurów” za I półrocze 2025 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie ul. Szpitalna 11 i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice w I półroczu 2025 r. z wodociągu „Knurów”, zaopatrującego w wodę do spożycia Miasto Knurów, Kuźnię Nieborowską (z wyłączeniem ul. Kasztanowej) oraz ul. Krywałdzką i Wiosenną w Nieborowicach

stwierdzam

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Knurów”**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu 2025 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej

prowadzonej przez producenta i dystrybutora wody w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- ze Strefy zaopatrzenia w wodę KWITEK (Stacja Uzdatniania Wody oraz punkt zgodności)
 - 11 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
 - 11 próbek wody do badań fizykochemicznych.
- ze Strefy zaopatrzenia w wodę Knurów GPW (zakup):
 - 44 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
 - 44 próbki wody do badań fizykochemicznych,

(w tym ramach kontroli GPW S.A. 12 próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych).

Wszystkie próbki wody pobrane w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – w zakresie parametrów mikrobiologicznych, wskaźnikowych mikrobiologicznych, chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych, fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych, zgodnie z: częścią A – tabela 1, częścią B, częścią C – tabele 1 i 2 oraz częścią D – tabele 1 i 2. W ocenianym okresie nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W jednej próbce wody pobranej w czerwcu ze studzienki zakupowej stwierdzono podwyższone stężenie chloru wolnego. Miało to charakter incydentalny i nie skutkowało zgłoszeniami w strefie zaopatrzenia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie w pierwszym półroczu 2025 r. zgłosiło 11 awarii skutkujących brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców (przerwy w dostawie wody, obniżone ciśnienie, zmętnienia).

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, może zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznych organu (ePUAP). Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji. Skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie jest możliwe. Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 KPA). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Gliwicach: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24 lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSSE_Gliwice/SkrytkaESP.

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach
/ dokument podpisano elektronicznie /
2025-08-01

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(e-Doręczenia)
2. Prezydent Miasta Knurów
(e-Doręczenia)
3. Wójt Gminy Pilchowice
(e-Doręczenia)
4. NS-BW - aa